



ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL GARBAU

**HOTARAREA NR. 2
DIN DATA DE 16.01.2020**

pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 16 din 28.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie
” INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE CU STATII DE EPURARE IN LOC. VISTEA SI TUREA SI EXTINDERE APA IN LOC. TUREA, COM. GARBAU, JUDETUL CLUJ”

Consiliul local al comunei Girbau, jud. Cluj, intrunit in sedinta extraordinara de lucru la data de 16.10.2020

Analizand proiectul de hotarare initiat de dl. primar Broaina Gheorghe Lucian privind necesitatea modificarii HCL nr. [16/28.03.2017](#)

Avand in vedere:

- HCL nr. [16/28.03.2017](#) cu modificarile ulterioare prin HCL nr. [78/16.10.2017](#)
- finalizarea Proiectului tehnic, elaborat de SC RONOQUA SRL
- actualizare a Devizului general si a indicatorilor tehnico economici
- art. 59 din Legea nr. [24/2000](#) privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative

Vazand ca sunt indeplinite conditiile art. 125 si ale art. 243, alin. (1), lit. a din OUG nr. [57/2019](#) privind Codul administrativ

In conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b) si alin. 4, lit. d) si e) din OUG nr. [57/2019](#) privind Codul administrativ

In temeiul drepturilor conferite de art. 139 din OUG nr. [57/2019](#) privind Codul administrativ, consiliul local Garbau

HOTARESTE

Articol unic: Se modifica art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 16 din 28.03.2017, astfel:
”Se aproba urmatorii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Infiintare retea de canalizare cu statii de epurare in loc. Vistea si Turea si extindere apa in loc. Turea, com. Girbau, jud. Cluj”:

Valoare totala a investitiei: 10.518.828,33 lei fara TVA
(+ TVA de 19% in valoare de 1.982.171,25 lei);

Din care Constructii - Montaj: 7.328.719,21 lei fara TVA
(+ TVA de 19% in valoare de 1.392.456,65 lei);

Durata de realizare a investitiei : 36 luni;

Capacitati:

1. ALIMENTARE CU APA IN LOC. TUREA

Lungimea conductei: 0,670 km (conducta de apa PEID Ø 63 mm)

Statie de pompare: 1 buc

2. CANALIZARE IN LOC. TUREA

Lungimea conductei: 4,739 km (conducta PVC Ø 200/250 mm si PEID Ø 99 mm)

Statie de pompare apa uzata: 1 buc

Statie de epurare: 1 buc (SE 500 LE)

3. CANALIZARE IN LOC. VISTEA

Lungimea conductei: 6,294 km (conducta PVC Ø 200/250 mm, PEID Ø 63-125 mm)

Statie de pompare apa uzata: 4 buc

Statie de epurare: 1 buc (SE 1000 LE)”

CONSILIERI

Total: 11

Prezenți: 10

VOTURI

Pentru: 10

Împotriva: 0

Abțineri: 0

PRESEDINTE

Trifan Corina Ileana

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR

Jr. Budai Béla

Handwritten signature of Trifan Corina Ileana



Handwritten signature of Jr. Budai Béla